



UWAGI

1. Złącza zasilająco-pomiarowe - wykonanie PGE-Dystrybucja.
2. Złącza odbiorcze R-... w typowej obudowie z tworzywa termoutwardzalnego IP44, IK10.
3. Układ sieci zasilającej -TN-C.
4. Instalacje odbiorcze - TN-S, rozdział przewodu "PEN" na "PE" i "N" dokonać w tablicach użytkowników, punkt rozdziału uziemić R<10Ω.

INWESTOR :	Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy "Wisienka" 91-21102z, ul. Rydzowa 5
NAZWA I ADRES INWESTYCJI :	Projekt sieci elektrycznej na terenie ROD "Wisienka" Lodź ul. Salomei Brynickiej 2, 3, 4, 6, 8 106104_9.0001, 106102_9.0401, B-41, P-1
RYSUNEK :	SCHEMAT ZASILANIA SEKTOR - 3 i 4
FAZA PROJEKTU :	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT :	mgr inż. Witold Makówka upr. 177 / 86 / WŁ
SKALA :	Data : listopad 2022
	NR RYS PT.E.SZ.3